

## ПАМЯТКА

### по соблюдению требований пожарной безопасности во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, а также мероприятий при проведении Новогодних и Рождественских праздников

**Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:**

- ✓ осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- ✓ дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

**При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:**

- ✓ применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
- ✓ проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- ✓ уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, загромождать проходы, выходы и другие пути эвакуации;
- ✓ полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- ✓ допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;
- ✓ использовать самодельные и поврежденные электроустройства, электрические гирлянды, применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни;
- ✓ устанавливать электроотопительные устройства вблизи либо на небезопасном расстоянии от горючих предметов и материалов, перенагружать электросеть потребителями;
- ✓ оставлять без присмотра включенные в электросеть гирлянды, иллюминацию и другие электроприборы и устройства.
- ✓ оставлять без присмотра детей.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

### **В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:**

#### **Гражданам, находящимся в помещениях необходимо:**

- Заметившим возгорание, либо признаки пожара (дым, огонь или услышав сирену пожарной сигнализации) немедленно оповестить администрацию объекта.
- Убедиться в наличии людей в помещении и исключая возможность возникновения паники среди людей, выбрать безопасные места от огня, наиболее короткие и безопасные пути эвакуации.
- Выйти из опасной зоны согласно планов эвакуации и направлений эвакуационных знаков пожарной безопасности.
- Если из-за огня выйти через основные пути эвакуации и выходы не удается применяются запасные пути и выходы, а также проводится тушение пожара первичными средствами пожаротушения на начальных стадиях загорания.
- При эвакуации людей в зависимости от обстановки, могут выбираться другие безопасные и быстрые пути эвакуации и их направления независимо от планов эвакуации.

#### **Порядок действий персонала по эвакуации:**

- Заметивший возгорание, либо признаки пожара (дым, огонь или услышав сирену пожарной сигнализации), должен немедленно оповестить руководителя и всех людей о случившемся. Дежурный персонал должен оповестить пожарную охрану о пожаре по телефону «101».
- Дежурный персонал обязан исключая возможность возникновения паники среди людей провести безопасную и быструю эвакуацию людей из опасной зоны согласно планов эвакуации и направлений знаков пожарной безопасности. При эвакуации людей в зависимости от обстановки, могут выбираться другие безопасные и быстрые пути эвакуации и их направления независимо от планов эвакуации. При необходимости использовать для обеспечения безопасной эвакуации средства индивидуальной защиты органов дыхания и первичные средства пожаротушения. В ночное время использовать электрические фонари. В ночное время использовать эвакуационное освещение коридоров, проходов и выходов, освещение наружных выходов из зданий, в обязательном порядке должны быть включены светящиеся указатели «Выход».
- После проведения эвакуации людей провести их поверку, убедиться, что в помещениях не осталось людей.
- Обесточить помещения (здания) и принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения на начальных стадиях загорания, устройствами пожаротушения (с помощью пожарной мотопомпы, рукавов и стволов) подключенных (запитанных) от пожарных водосточников объекта.
- Провести эвакуации материальных средств и по необходимости обеспечить их охрану.

**В случае возникновения пожара, немедленно звоните по телефону в службу спасения МЧС по телефону «101»**