

Согласовано:
Глава Администрации
района _____
2015г.

РАЗДОЛЬЕНСКИЙ РАЙОН
РАСПОЛОНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Д.П. Алдмов

Утверждаю:
Начальник РРЭС _____
2015г.



ГРАФИК временного отключения потребления по РРЭС

№	Наименование населенного пункта	Центральное отключение или адрес объекта	Отключаемая нагрузка	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Категория электроснабжения	Перечень основных отключаемых потребителей									
						I очередь	II очередь	III очередь	IV очередь	V очередь	VI очередь	VII очередь	VIII очередь	IX очередь	X очередь											
1	ПС Зимно	МВ-35 Л-НС-77	1,3	ОП	до 5 мин	1,3												Был: п.Итосовское, с.Саваре Юр. потребители: СПТУ-41,ХУЖК,ЛАС.								
ИТОГО по I ОЧЕРЕДИ						1,3																				
Итого до 5мин						1,3																				
Итого до 20мин						0																				
Итого по ДУ						0																				
2	ПС Нива (*)	МВ-35 Л-Березовка	1,63	ОП	до 5 мин		1,63											Был: с.Березовка,Копытково,Белочин,Ультевка,Солдатово,Швань Юр. Потребители: школа,магазин,приточка,санитария.								
ИТОГО по II ОЧЕРЕДИ							1,63																			
Итого до 5мин							1,63																			
Итого до 20мин							0																			
Итого по ДУ							0																			
ИТОГО по I и II ОЧЕРЕДИ							2,93																			
3	ПС Ковыльное	МВ-10 Л-3	0,1	ОП	до 5 мин			0,1										Был: с.Сенокосово Юр. потребители: Зернохранилище,магазин,ФАП,с-дос								
4	ПС Ковыльное	МВ-10 Л-7	0,1	ОП	до 5 мин			0,1										Был: с.Ковыльное-поселок Юр. потребители: школа,магазин,ФАП.								
ИТОГО по III ОЧЕРЕДИ								0,2																		
Итого до 5мин								0,2																		
Итого до 20мин								0																		
Итого по ДУ								0																		
ИТОГО по I и II и III ОЧЕРЕДИ								3,13																		
5	ПС Зимно	МВ-10 Л-11	0,2	ОП	до 5 мин				0,2									Был: с.Чемал,Красноярское,Орехово Юр. потребители: с/школа.								
ИТОГО по IV ОЧЕРЕДИ									0,2																	
Итого до 5мин									0,2																	
Итого до 20мин									0																	
Итого по ДУ									0																	
ИТОГО по I и II и III и IV ОЧЕРЕДИ									3,33																	
6	ПС Ковыльное	МВ-10 Л-4	0,2	ОП	до 5 мин					0,2								Был: с.Серебряно,Сиваки,Воронов,Веретиха Юр. потребители: школа,магазин,магазин,приточка,ФАП.								
ИТОГО по V ОЧЕРЕДИ										0,2																
Итого до 5мин										0,2																
Итого до 20мин										0																
Итого по ДУ										0																
ИТОГО по I и II и III и IV и V ОЧЕРЕДИ										3,53																
7	ПС Ковыльное	МВ-10 Л-6	1,2	ОП	до 5 мин						1,2							Был: п/т Раздольное-поселок Юр. потребители: магазин,поселок,ЛАС.								
ИТОГО по VI ОЧЕРЕДИ											1,2															
Итого до 5мин											1,2															
Итого до 20мин											0															
Итого по ДУ											0															
ИТОГО по I и II и III и IV и V и VI ОЧЕРЕДИ											4,73															
8	ПС Ковыльное	МВ-35 Л-Славянское	1,3	ОП	до 5 мин							1,3						Был: с.Славянское,Алора,Староутро,Котосово,Савино,Куручан и,Нива, Раздольно,Ореховское. Юр. потребители: школа,магазин,ФАП,приточка,санитария,бани,отдел.								
ИТОГО по VII ОЧЕРЕДИ												1,3														
Итого до 5мин												1,3														
Итого до 20мин												0														
Итого по ДУ												0														
ИТОГО по I и II и III и IV и V и VI и VII ОЧЕРЕДИ												6,03														
9	ПС Ковыльное	МВ-35 Л-НС-13А	1	ОП	до 5 мин								1					Был: с.Кувалы,Ручьи,Камышино,Копытково,Ореховское,Федорово, Масляновка. Юр. Потребители: МФ,магазин,школа,ФАП,санитария.								
ИТОГО по VIII ОЧЕРЕДИ													1													
Итого до 5мин													1													
Итого до 20мин													0													
Итого по ДУ													0													
ИТОГО по I и II и III и IV и V и VI и VII и VIII ОЧЕРЕДИ													7,03													
10	ПС Раздольное	МВ-10 Л-2	0,71	ОВБ	до 20 мин									0,71				Был: с.Ботаническое,Черемуха - пос.пос. и Раздольное ул.Гитана, Пограничная,Красноярское посел. Юр. был МУВЛ,сельхозпредприятие, магазин КТЭС,Ботаническое среднее школа и детский сад "Волна" санитария.								
11	ПС Раздольное	МВ-10 Л-3	0,3	ОВБ	до 20 мин									0,3				Был: п.Раздольное ул. Красноярское поселок,Черемуха,таверна,магазин,школа,школа,школа, школа,школа,школа,школа,школа,школа, Юр: детский сад "Сказка",магазин КТЭС,ЛНС СНМС-3, магазин "Гус",магазин ЧП "Посиница".								
12	ПС Раздольное	МВ-10 Л-4	0,2	ОВБ	до 20 мин									0,2				Был: с. Красноярское - поселок,с.Партизан. Юр: раздольно,КФК "Хлебоб" приточка, ЧП "Красноярское" санитория.								
13	ПС Раздольное	МВ-10 Л-5	0,12	ОВБ	до 20 мин									0,12				Был: с. Красноярское - поселок. Юр: санитория,МЧП "Волна".								
ИТОГО по IX ОЧЕРЕДИ													1,33													
Итого до 5мин													0													
Итого до 20мин													1,33													
Итого по ДУ													0													
ИТОГО по I и II и III и IV и V и VI и VII и VIII и IX ОЧЕРЕДИ													8,36													
14	ПС Раздольное	МВ-10 Л-7	0,42	ОВБ	до 20 мин										0,42			Был: с.Черемуха - поселок. Юр: санитория,ЧП "Черемухинский", Черемухинской школы, Черемухинской средняя школа и детский сад.								
15	ПС Раздольное	МВ-10 Л-8 (*)	0,6	ОВБ	до 20 мин										0,6			(*) ТП -439 переключить на ВЛ-10кВ Л-1 Раздольное. Был: ул. Кувалы,Гитана,Волна,Рабыно,Копытково,Шельман,Газар ул.Копытково посел. Юр: Детский,УТ,переход, был Рабыно,магазин,магазин,магазин, раздольно,поселок санитория,поселок санитория, дом Был,магазин,магазин,магазин,магазин,магазин,магазин,магазин, магазин "Катюша",магазин "Труба",магазин "Линия".								
16	ПС Раздольное	МВ-10 Л-9	0,3	ОВБ	до 20 мин									0,3				Был: п.Раздольное ул. Кувалы,Гитана,Посиница,Шельман,Турецкая,Земляки,Белочин, Рабыно,Гитана,Волна,Васильевское,Сиваки,Мара,Газар ул.Копытково,Васильевское. Юр: сельскохозяйственная лаборатория,металлургия, ОГЭС,СНМС ТЭ санитория.								
17	ПС Зимно	МВ-10 Л-6	0,2	ОВБ	до 20 мин									0,2				Был: п/т Юр: магазин, санитория "Земельный банк".								
ИТОГО по X ОЧЕРЕДИ													1,52													
Итого до 5мин													0													
Итого до 20мин													1,52													
Итого по ДУ													0													
ИТОГО по I и II и III и IV и V и VI и VII и VIII и IX и X ОЧЕРЕДИ													9,88													
ИТОГО по X ОЧЕРЕДИМ														9,88												

Итого всего по ГАО: 9,88 МВт

(*) При вводе в действие графиков временного отключения потребления ТП-439 переключается на ВЛ-10кВ Л-1 ПС Раздольное
 (*) ПС Нива МВ 35 кв Л- Березовка откл. 0,33 Мвт нагрузки РРЭС (Т-1 ПС Березовка) и 1,07 Мвт ЧРЭС (Т-1 ПС Красноярское)

Старший диспетчер РРЭС  С.В. Малов